

## 化实验室二水厂出厂水水质监测记录(五月)

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
5月1日	0.44	0.20	1.33	6.50	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.43	0.21		6.60				无	<5	0	100%
	0.40	0.23		6.50				无	<5	0	100%
	0.39	0.21		6.50				无	<5	0	100%
5月2日	0.42	0.19	1.27	6.66	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.40	0.19		6.80				无	<5	0	100%
	0.40	0.18		6.80				无	<5	0	100%
	0.40	0.18		6.80				无	<5	0	100%
5月3日	0.36	0.19	1.23	6.80	1	0	0	无	<5	0	100%
	0.35	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.36	0.19		6.80				无	<5	0	100%
	0.36	0.19		6.80				无	<5	0	100%
5月4日	0.34	0.21	1.27	6.80	1	0	0	无	<5	0	100%
	0.32	0.22		6.80				无	<5	0	100%
	0.33	0.22		6.80				无	<5	0	100%
	0.31	0.22		6.80				无	<5	0	100%
5月5日	0.34	0.19	1.30	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.31	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.32	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.31	0.19		6.80				无	<5	0	100%
5月6日	0.48	0.19	1.36	6.60	2	0	0	无	<5	0	100%
	0.45	0.17		6.60				无	<5	0	100%
	0.26	0.18		6.60				无	<5	0	100%
	0.24	0.16		6.60				无	<5	0	100%
5月7日	0.15	0.15	1.31	6.60	2	0	0	无	<5	0	100%
	0.17	0.16		6.70				无	<5	0	100%
	0.17	0.16		6.70				无	<5	0	100%
	0.18	0.16		6.70				无	<5	0	100%



## 化验室二水厂出厂水水质监测记录 (五月)

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
5月8日	0.16	0.24	1.43	6.5-8.5	2	0	0	无	<5	0	100%
	0.17	0.22		6.60				无	<5	0	100%
	0.16	0.23		6.60				无	<5	0	100%
	0.17	0.22		6.60				无	<5	0	100%
5月9日	0.16	0.28	1.32	6.50	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.22	0.27		6.66				无	<5	0	100%
	0.22	0.28		6.66				无	<5	0	100%
	0.23	0.28		6.66				无	<5	0	100%
5月10日	0.24	0.23	1.36	6.70	1	0	0	无	<5	0	100%
	0.23	0.22		6.70				无	<5	0	100%
	0.23	0.22		6.70				无	<5	0	100%
	0.23	0.22		6.70				无	<5	0	100%
5月11日	0.19	0.26	1.43	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.20	0.26		6.90				无	<5	0	100%
	0.20	0.25		6.90				无	<5	0	100%
	0.20	0.25		6.90				无	<5	0	100%
5月12日	0.17	0.25	1.39	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.19	0.25		6.90				无	<5	0	100%
	0.18	0.25		6.90				无	<5	0	100%
	0.19	0.21		6.90				无	<5	0	100%
5月13日	0.13	0.23	1.47	6.70	8	0	0	无	<5	0	100%
	0.15	0.24		6.70				无	<5	0	100%
	0.14	0.24		6.80				无	<5	0	100%
	0.14	0.23		6.80				无	<5	0	100%
5月14日	0.21	0.25	1.49	6.90	2	0	0	无	<5	0	100%
	0.18	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.18	0.23		6.90				无	<5	0	100%
	0.20	0.23		6.90				无	<5	0	100%



## 化验室二水厂出厂水水质监测记录 (五月)

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
5月15日	0.20	0.25	1.26	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.20	0.23		6.90				无	<5	0	100%
	0.19	0.23		6.80				无	<5	0	100%
	0.19	0.22		6.80				无	<5	0	100%
5月16日	0.19	0.18	1.32	6.60	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.20	0.20		6.60				无	<5	0	100%
	0.20	0.21		6.60				无	<5	0	100%
	0.20	0.20		6.70				无	<5	0	100%
5月17日	0.21	0.19	1.36	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.22	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.21	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.21	0.20		6.80				无	<5	0	100%
5月18日	0.21	0.20	1.42	6.90	1	0	0	无	<5	0	100%
	0.21	0.20		6.90				无	<5	0	100%
	0.19	0.21		6.90				无	<5	0	100%
	0.20	0.21		6.80				无	<5	0	100%
5月19日	0.21	0.21	1.41	6.80	1	0	0	无	<5	0	100%
	0.22	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.20	0.21		6.80				无	<5	0	100%
	0.20	0.20		6.80				无	<5	0	100%
5月20日	0.20	0.19	1.36	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.22	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.23	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.23	0.20		6.80				无	<5	0	100%
5月21日	0.20	0.21	1.37	6.80	1	0	0	无	<5	0	100%
	0.22	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.21	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.24	0.22		6.80				无	<5	0	100%



## 化验室二水厂出厂水水质监测记录 (五月)

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
5月22日	0.16	0.26	1.37	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.19	0.22		6.80				无	<5	0	100%
	0.18	0.22		6.80				无	<5	0	100%
	0.18	0.24		6.80				无	<5	0	100%
5月23日	0.20	0.24	1.27	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.21	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.20	0.23		6.80				无	<5	0	100%
	0.20	0.23		6.80				无	<5	0	100%
5月24日	0.36	0.25	1.41	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.32	0.24		6.80				无	<5	0	100%
	0.33	0.24		6.80				无	<5	0	100%
	0.33	0.23		6.80				无	<5	0	100%
5月25日	0.34	0.24	1.39	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.32	0.23		6.90				无	<5	0	100%
	0.30	0.23		6.90				无	<5	0	100%
	0.30	0.21		6.90				无	<5	0	100%
5月26日	0.33	0.23	1.43	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.32	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.30	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.30	0.22		6.90				无	<5	0	100%
5月27日	0.30	0.24	1.35	6.90	2	0	0	无	<5	0	100%
	0.33	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.28	0.21		6.80				无	<5	0	100%
	0.28	0.24		6.90				无	<5	0	100%
5月28日	0.32	0.21	1.33	6.90	4	0	0	无	<5	0	100%
	0.33	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.33	0.21		6.80				无	<5	0	100%
	0.32	0.20		6.80				无	<5	0	100%

## 化验室二水厂出厂水水质监测记录 (五月)

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
5月29日	0.43	0.20	1.23	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.41	0.22		6.80				无	<5	0	100%
	0.41	0.21		6.80				无	<5	0	100%
	0.40	0.21		6.80				无	<5	0	100%
5月30日	0.40	0.19	1.28	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
	0.41	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.42	0.20		6.80				无	<5	0	100%
	0.40	0.20		6.80				无	<5	0	100%
5月31日	0.34	0.24	1.41	6.90	1	0	0	无	<5	0	100%
	0.36	0.22		6.90				无	<5	0	100%
	0.35	0.23		6.90				无	<5	0	100%
	0.35	0.22		6.90				无	<5	0	100%
月均值	0.26	0.22	1.41	6.78	4	0	0	无	<5	0	100%

制表人:

*李芳敏*

审核人:

*廖子超*

审批人: *刘飞*

日期: 2020.6.14

## 化实验室原水水质监测记录 (五月)

日期/项目	浊度 (NTU)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (CFU/100ml)	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	色度 (度)	臭和味(级)	肉眼可见物	合格率
5月1日	4.17	2.78	6.60	>100	77	0	5	0	有	100%
5月2日	4.09	2.98	6.70	>100	61	0	6	0	有	100%
5月3日	4.40	2.99	6.80	>100	68	0	8	0	有	100%
5月4日	4.40	2.93	6.80	>100	70	0	8	0	有	100%
5月5日	7.36	2.86	6.90	>100	72	0	9	0	有	100%
5月6日	9.02	2.97	6.70	>100	66	0	9	0	有	100%
5月7日	7.18	2.91	6.80	>100	70	0	9	0	有	100%
5月8日	7.67	2.62	6.70	>100	23	0	6	0	有	100%
5月9日	7.67	2.66	6.70	>100	26	0	6	0	有	100%
5月10日	6.17	2.64	6.80	>100	28	0	6	0	有	100%
5月11日	5.08	2.67	6.80	>100	30	0	6	0	有	100%
5月12日	5.85	2.58	6.90	>100	32	0	6	0	有	100%
5月13日	5.84	2.68	6.80	>100	46	0	7	0	有	100%
5月14日	5.41	2.65	6.80	>100	45	0	7	0	有	100%
5月15日	5.89	2.79	7.00	>100	55	0	8	0	有	100%
5月16日	5.22	2.43	6.80	>100	44	0	7	0	有	100%
5月17日	4.22	2.48	6.80	>100	45	0	6	0	有	100%
5月18日	3.97	2.60	6.80	>100	43	0	7	0	有	100%
5月19日	4.03	2.57	6.90	>100	40	0	6	0	有	100%

## 化验室原水水质监测记录 (五月)

日期/项目	浊度 (NTU)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (CFU/100ml)	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	色度 (度)	臭和味 (级)	肉眼可见物	合格率
5月20日	3.10	2.83	6.90	>100	33	0	6	0	有	100%
5月21日	2.80	2.97	6.90	>100	35	0	8	0	有	100%
5月22日	2.80	2.66	6.90	>100	48	0	5	0	有	100%
5月23日	2.66	2.89	7.00	>100	56	0	7	0	有	100%
5月24日	3.11	2.95	7.00	>100	52	0	7	0	有	100%
5月25日	2.70	2.91	7.00	>100	50	0	6	0	有	100%
5月26日	2.54	2.97	7.00	>100	45	0	5	0	有	100%
5月27日	2.73	2.86	7.10	>100	61	0	7	0	有	100%
5月28日	3.11	2.78	6.90	>100	48	0	6	0	有	100%
5月29日	2.78	2.66	6.90	>100	42	0	5	0	有	100%
5月30日	2.97	2.73	7.00	>100	44	0	5	0	有	100%
5月31日	2.94	2.69	7.00	>100	48	0	5	0	有	100%
月均值	4.58	2.76	6.86	>100	48	0	7	0	有	100%

制表人:

李芳敏

审核人:

廖文超

审批人:

刘子昂

日期:

2020.6.14

## 一水厂出厂水水质监测记录 (五月)

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
5月1日	0.35	0.11	1.27	6.60	6	0	0	无	<5	0	100%
5月2日	0.19	0.10	1.33	6.50	0	0	0	无	<5	0	100%
5月3日	0.23	0.13	1.16	6.80	4	0	0	无	<5	0	100%
5月4日	0.29	0.12	1.20	6.80	2	0	0	无	<5	0	100%
5月5日	0.29	0.10	1.24	6.90	4	0	0	无	<5	0	100%
5月6日	0.25	0.13	1.28	6.70	5	0	0	无	<5	0	100%
5月7日	0.21	0.10	1.26	6.80	6	0	0	无	<5	0	100%
5月8日	0.21	0.11	1.45	6.50	5	0	0	无	<5	0	100%
5月9日	0.23	0.11	1.48	6.50	4	0	0	无	<5	0	100%
5月10日	0.30	0.10	1.41	6.80	4	0	0	无	<5	0	100%
5月11日	0.30	0.15	1.50	6.90	3	0	0	无	<5	0	100%
5月12日	0.20	0.14	1.36	6.90	3	0	0	无	<5	0	100%
5月13日	0.19	0.14	1.32	6.80	4	0	0	无	<5	0	100%
5月14日	0.27	0.15	1.35	6.90	3	0	0	无	<5	0	100%
5月15日	0.29	0.16	1.41	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
5月16日	0.20	0.12	1.43	6.70	0	0	0	无	<5	0	100%
5月17日	0.24	0.12	1.47	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
5月18日	0.23	0.15	1.51	6.90	2	0	0	无	<5	0	100%



## 一水厂出厂水水质监测记录 (五月)

日期/项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
5月19日	0.26	0.12	1.48	6.80	3	0	0	无	<5	0	100%
5月20日	0.36	0.10	1.42	6.80	4	0	0	无	<5	0	100%
5月21日	0.24	0.11	1.44	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
5月22日	0.50	0.13	1.28	6.70	0	0	0	无	<5	0	100%
5月23日	0.25	0.15	1.31	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
5月24日	0.31	0.11	1.33	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
5月25日	0.29	0.13	1.36	6.90	1	0	0	无	<5	0	100%
5月26日	0.31	0.12	1.38	6.90	2	0	0	无	<5	0	100%
5月27日	0.27	0.16	1.27	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
5月28日	0.28	0.14	1.31	6.80	5	0	0	无	<5	0	100%
5月29日	0.27	0.13	1.20	6.80	3	0	0	无	<5	0	100%
5月30日	0.28	0.13	1.26	6.80	2	0	0	无	<5	0	100%
5月31日	0.37	0.13	1.33	6.90	4	0	0	无	<5	0	100%
月均值	0.27	0.13	1.35	6.78	3	0	0	无	<5	0	100%

制表人:

李芳敏

审核人:

廖子超

审批人: 刘子超

日期: 2020.6.14

管网水水质检测报表 (五月)



抽检点	项目	浑浊度 (NTU)		色度 (度)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
13个		0.52	0.23	<5	<5
		菌落总数 (CFU/100ML)		总大肠菌群 (CFU/100ML)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
		9	0	0	0
		臭和味 (级)		二氧化氯 (mg/l)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
		0	0	0.18	0.04
		高锰酸盐指数 (mg/l)		合格率 (%)	
		最大值	最小值		
		1.43	1.08	100%	

制表人: 李芳敏

审核人: 刘子元

审批人: 刘子元

日期: 2020.6.14